



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Н. Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефоны доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

ОНД и ПР по Вадскому району
606380, с. Вад, ул. 50 Лет Октября, 11 тел. 4-12-78, факс 4-12-78 (код - 83140),
электронный адрес - grn-181 @spas. net
«Телефон доверия»: 4-13-81 ОНД и ПР по Вадскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 5 / 1 / 3

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Стрельский детский сад «Сказка»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору № 5 от «03» февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 08 час. 00мин. «09» февраля 2021 г. до 12час.00мин. «25» февраля 2021 г. (всего 4 рабочих дня) проведена плановая проверка по соблюдению МАДОУ «Стрельский детский сад «Сказка» требований пожарной безопасности главным государственным инспектором Вадского района по пожарному надзору майором внутренней службы Богдановым И.Н., на территории, в зданиях и помещениях по адресу: Нижегородская область, Вадский район, с. Стрелка, ул. Микрорайон, д.9.
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ «Стрельский детский сад «Сказка» Панкратовой Светланой Васильевной
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ограждение лестничного марша выполнено из горючего материала.	ст. 134, табл. 28 Технического регламента	01.02.2022	
2.	На объекте не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Пункт 30 ППР	01.02.2022	
3.	Проверяемым лицом не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.20 ППР	01.02.2022	

	ной пожарный извещатель на 2-м этаже не исправен.	п.54 ППР	01.02.2022	
	Вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт связи пожарной части не исправен.	п.54 ППР	01.02.2022	
6.	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009.	п.7 ППР, ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.02.2022	
7.	Не хранится проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п.54 ППР	01.02.2022	
8.	Не обеспечено включение эвакуационных знаков «Выход» одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	ч.4 ст.4, ч.1 ч.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.5.1 Свода правил СП 3.13130.2009 (ранее действовало требование: п.3.13 НПБ 104-03	01.02.2022	
9.	Лестничный марш лестничной клетки 1 этажа не имеет ограждения с поручнями высотой не менее 1,2 м (по факту ограждение выполнено высотой 1 м).	ст. 89 Технического регламента, п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 (ранее действовало требование: п. 1.92* СНиП 2.08.02-89*)	01.02.2022	
10.	В здании детского сада соединительные провода системы оповещения не выполнены огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262 на время, необходимое для обеспечения работоспособности соединительных линий в условиях пожара для полной эвакуации людей в безопасную зону.	ч.4 ст.4, ч.1 ч.3 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.3.4 Свода правил СП 3.13130.2009 (ранее действовало требование: п.12.65 НПБ 88-2001	01.02.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Вадскому району
Богданов И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"25" февраля 2021 г.

ОТДЕЛЕНИЕ
НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННО-
ТРАНСПОРТНОГО
РАЙОНА
ПОЖАРНОЙ
ОБЛАСТИ

(подпись)
М.Л.П.

сание для исполнения получил:

Здующая МАДОУ «Стрельский детский сад «Сказка»
анкратова С.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя
организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина), а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по надзору)
"25" февраля 2021 г.

✓ Татарский
(подпись)